

EnergieNetz Mitte GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EnergieNetz-Mitte.de

Netzsteuerung
Einspeisemanagement
eisman-netzleitstelle
@EnergieNetz-Mitte.de

Kassel, 19.07.2017

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Einsatz-Nummer: ENM_2017-07-19_009
Bereich: Umspannwerk Borgholz
Beginn: 19.07.2017 13:04 Uhr
Ende: 19.07.2017 15:02 Uhr
Status: erledigt

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Ablauf:

19.07.2017 13:04 Uhr von	100%	auf	60%	1 Min
19.07.2017 13:05 Uhr von	60%	auf	30%	1 Min
19.07.2017 13:06 Uhr von	30%	auf	0%	116 Min
19.07.2017 15:02 Uhr von	0%	auf	100%	

Einspeisegruppe:

PV

Ursache:

Wartung durch den Netzbetreiber

Überlastete Betriebsmittel:

Leitung

Besonderheiten/Bemerkungen:

Reduzierung über TRA (Tonfrequenzrundsteuerung), PV < 100kW