

EnergieNetz Mitte GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EnergieNetz-Mitte.de

Netzsteuerung
Einspeisemanagement
eisman-netzleitstelle
@EnergieNetz-Mitte.de

Kassel, 19.07.2017

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Einsatz-Nummer: ENM_2017-07-19_012
Bereich: Umspannwerk Borgholz
Beginn: 19.07.2017 13:13 Uhr
Ende: 19.07.2017 17:12 Uhr
Status: erledigt

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Ablauf:

19.07.2017 13:13 Uhr von 100% auf 30% 239 Min
19.07.2017 17:12 Uhr von 30% auf 100%

Einspeisegruppe:

PV

Ursache:

Wartung durch den Netzbetreiber

Überlastete Betriebsmittel:

Leitung

Besonderheiten/Bemerkungen:

Reduzierung über FRS (Funkrundsteuerung), PV < 100kW