

EnergieNetz Mitte GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EnergieNetz-Mitte.de

Netzsteuerung
Einspeisemanagement
eisman-netzleitstelle
@EnergieNetz-Mitte.de

Kassel, 30.07.2017

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Einsatz-Nummer: ENM_2017-07-30_013
Bereich: Umspannwerk Hersfeld (20kV-Anlage)
Beginn: 30.07.2017 13:39 Uhr
Ende: 30.07.2017 18:00 Uhr
Status: erledigt

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Ablauf:

| | | | | |
|--------------------------|------|-----|------|---------|
| 30.07.2017 13:39 Uhr von | 100% | auf | 80% | 3 Min |
| 30.07.2017 13:42 Uhr von | 80% | auf | 60% | 7 Min |
| 30.07.2017 13:49 Uhr von | 60% | auf | 30% | 251 Min |
| 30.07.2017 18:00 Uhr von | 30% | auf | 100% | |

Einspeisegruppe:

Wind

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen: