

EnergieNetz Mitte GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EnergieNetz-Mitte.de

Netzsteuerung
Einspeisemanagement
eisman-netzleitstelle
@EnergieNetz-Mitte.de

Kassel, 03.08.2017

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Einsatz-Nummer: ENM_2017-08-03_014
Bereich: Umspannwerk Merkenbach
Beginn: 03.08.2017 10:19 Uhr
Ende: 03.08.2017 14:58 Uhr
Status: erledigt

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Ablauf:

03.08.2017 10:19 Uhr von	100%	auf	80%	1 Min
03.08.2017 10:20 Uhr von	80%	auf	60%	147 Min
03.08.2017 12:47 Uhr von	60%	auf	30%	270 Min
03.08.2017 14:17 Uhr von	30%	auf	60%	41 Min
03.08.2017 14:58 Uhr von	60%	auf	100%	

Einspeisegruppe:

Wind

Ursache:

Wartung durch den Netzbetreiber

Überlastete Betriebsmittel:

Leitung

Besonderheiten/Bemerkungen: